



Obec Bošáca, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Juráčkom,
Obecný úrad Bošáca 257, 913 07 Bošáca, IČO: 00311430, DIČ: 2021091358

Doplnenie súťažných podkladov v súvislosti s vybavením žiadosti o doplnenie podkladov verejného obstarávania

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Bošáca
Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Juráček – starosta obce Bošáca
IČO: 00311430
DIČ: 2021091358
Tel.: 0327781130
E-mail: bosaca@bosaca.sk
Internetová stránka: www.bosaca.sk

Kontaktné miesto:

Názov: Obec Bošáca
Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca
Kontaktná osoba: Mgr. Daniel Juráček
Tel.: +421 903 248 615
E-mail: starosta@bosaca.sk

(ďalej len: „verejný obstarávateľ“)

2. Názov predmetu zákazky: Spracovanie energetického auditu pre verejné budovy

Zo dňa: 30.08.2021

Verejný obstarávateľ obdržal dňa 31.08.2021 žiadosť o doplnenie súťažných podkladov verejného obstarávania poskytnutých verejným obstarávateľom. V tejto súvislosti verejný obstarávateľ vykonáva aktualizáciu súťažných podkladov - dopĺňa súťažné podklady v nasledovnom rozsahu:

- verejný obstarávateľ odpovedá na otázky záujemcu/ uchádzača nasledovne:

„1. K horeuvedenému zoznamu budov existujú stavebné výkresy od budov na základe bude možné energeticky posúdiť budovy?“

Verejný obstarávateľ disponuje projektovými dokumentáciami. Tieto dokumentácie sú však staršieho dátumu a je potrebné si na osobnej prehliadke skontrolovať, či projektové dokumentácie zodpovedajú súčasnému reálnemu stavu budovy.

„2. Projektové dokumentácie hlavne stavebné časti pre jednotlivé budovy sú v elektronickej alebo papierovej forme?“

Projektové dokumentácie pre hlavné stavebné časti pre jednotlivé budovy sú v papierovej forme

„3. Je súčasťou niektorej z auditovaných budov aj trafostanica vo vlastníctve mesta?“

Nie, nie je súčasťou niektorých z auditovaných budov trafostanica vo vlastníctve obce.



Obec Bošáca, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Juráčkom,
Obecný úrad Bošáca 257, 913 07 Bošáca, IČO: 00311430, DIČ: 2021091358

„4. Jednotlivé budovy sú vykurované samostatne, alebo centrálne?“

Všetky budovy sú vykurované samostatne.

„5. Aký druh zdroja tepla je v jednotlivých auditovaných budovách?“

V jednotlivých auditovaných budovách sú nasledovné zdroje tepla:

- **Materská škola** – ústredné plynové kúrenie – jedna časť budovy je vykurovaná radiátormi, druhá časť budovy má podlahové kúrenie.
- **Základná škola** - ústredné plynové kúrenie vodou do radiátorov.
- **Dom smútku** – elektrické infražiariče na stenách
- **Kultúrny dom** - ústredné plynové kúrenie vodou do radiátorov.
- **Obecný úrad** - ústredné plynové kúrenie vodou do radiátorov.

Dokument „Doplnenie súťažných podkladov v súvislosti s vybavením žiadosti o doplnenie podkladov verejného obstarávania“ verejný obstarávateľ

- zverejnil vo svojom profile: <https://bosaca.sk/dokument/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-spracovanie-energetickeho-audit-u-pre-verejne-budovy/>

- zasiela všetkým známym uchádzačom elektronicky mailom dňa 31.08.2021

s pozdravom

Mgr. Daniel Juráček